

別添2様式 (A4)

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	2(10)	鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		場 所： 外周り(東側) 指摘内容： 壁が爆裂している	

部位	番号	調査項目	調査結果
	2(11)	タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		場 所： 外周り(東側) 指摘内容： 壁に浮きあり	

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

別添2様式 (A4)

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	3(7)	屋根の劣化及び損傷の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		場 所：	外周り(南側、北側)
		指摘内容：	屋根の天井裏が爆裂している

部位	番号	調査項目	調査結果
	5(28)	排煙設備の作動の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		場 所：	舞台上部
		指摘内容：	排煙窓作動不良

(注意)

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。

別添２様式（Ａ４）

関係写真

部位	番号	調査項目	調査結果
	5 (29)	自然排煙口の維持保全の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		場 所：	舞台裏東側
		指摘内容：	排煙 OP 前に物品あり

部位	番号	調査項目	調査結果
	5 (39)	非常用の照明装置の作動の状況	☒ 要是正 ☐ その他
		特記事項	
		場 所：	エントランス、ホワイエ、舞台
		指摘内容：	非常用照明不点灯

（注意）

- ① この書類は、調査の結果「要是正」かつ「既存不適格」ではない項目について作成してください。また、「既存不適格」及び「指摘なし」の項目についても、特記すべき事項があれば、必要に応じて作成してください。「要是正」の項目がない場合は、この書類は省略しても構いません。
- ② 記入欄が不足する場合は、枠を拡大、行を追加して記入するか、別紙に必要な事項を記入して添えてください。
- ③ 「部位」欄の「番号」、「調査項目」は、それぞれ別記様式の番号、調査項目に対応したものを記入してください。
- ④ 「調査結果」欄は、調査の結果、要是正の指摘があった場合は「要是正」のチェックボックスに「レ」マークを入れ、それ以外の場合で特記すべき事項がある場合は「その他」のチェックボックスに「レ」マークを入れてください。
- ⑤ 写真は、当該部位の外観の状況が確認できるように撮影したものを添付してください。