

四万十町水道施設遠方監視装置整備工事公募型プロポーザル評価基準表

	No.	評価項目	評価基準内容	配点
会社概要	1	第1 会社概要		
	2	1 会社概要		
	3	(1) 資力・信用性	資本金・売上高・損益・会社としての公的資格取得状況	20 点
	4	(2) 工事実績	地方自治体発注の同種または類似工事の受注実績及び民間発注の同種または類似工事の受注実績がある	20 点
企画提案書	5	第2 企画提案書		
	6	1 実施方針		
	7	(1) 実施方針	目的に沿った工事実施方針が明確であるか	20 点
	8	2 実施体制		
	9	(1) 実施工程	実現可能性の高い具体的な工程となっているか	10 点
	10	(2) 配置体制	配置される管理技術者、担当技術者の資格取得状況、同種工事実績、経験年数	20 点
	11	3 システム概要・機能・性能		
	12	(1) システムの概要	クラウド方式となっているか 庁舎内外からWebブラウザのみで利用可能かつ、スマートフォンやタブレットでも利用可能か 特定ベンダー・特定製品に過度に依存しない構成となっているか	10 点
	13	(2) システム表示・操作機能	操作性に優れているか 各施設を一覧で表示可能か 各施設を配水区ごとに表示可能か スマートフォン等の端末で容易に画面閲覧・操作が可能か トップ画面に監視施設が地図上に表示され警報の有無が表示できるか 発生中の警報の表示、発生・復旧に合わせた自動更新可能か 指定した配水区のフローシート上に設備の運転状況や計測値の瞬時値が表示されるか リアルタイムトレンドグラフが表示されるか	50 点
	14	(3) システム性能・仕様	フローシートやリアルタイムトレンドグラフの自動・任意更新が行えるか 自動で日報作成、月報作成、年報作成を行えるか 警報メールの確認機能があるか 警報の見落とし防止機能があるか 警報メールの確認ができなかった時の音声通報が可能か	50 点
	15	4 システムの安全性		
	16	(1) システムの信頼性 ・セキュリティ対策	データセンターの災害対策は十分か ログイン時のセキュリティ対策があるか 通信回線、データ回線のセキュリティ対策は十分か 通信異常時でもデータ欠損がないような仕組みがあるか	10 点
	17	(2) 保守及びサービスの運営	端末機器故障時の復旧に必要な費用と時間が短い か 長期間(10年以上)稼働させるための保守体制がとられているか ユーザーにて利用者や通報先の設定変更が容易か 障害発生時の連絡体制が十分か 遠隔保守が可能か 機器故障時において、設定情報を引き継いだ交換が可能か	20 点
	18	5 その他		
	19	(1) システムの拡張性 ・将来の発展性	監視施設数の増減に柔軟に対応できるか システムの改良や機能拡充等、ユーザーのニーズに合わせブラッシュアップしていく意欲があるか 職員、維持管理業者へのサポート体制があるか 仕様書に記載のない内容について有益な提案がなされているか	10 点
	20	(2) ランニング費用	システム利用料、通信費用等の5年分	10 点
プレゼンテーション	21	第3 プレゼンテーション		
	22	1 プレゼンテーション		
	23	(1) 提案書の説明	提案書の説明は明確で分かりやすい表現になっているか	20 点
	24	(2) 質疑応答	質疑に対する回答の分かりやすさ及びコミュニケーション能力があるか	10 点
	25	(3) 取組姿勢	工事に対する取組姿勢が積極的であるか	20 点
	26	(4) 画面の視認性 ・操作性(システムデモ)	PC及びスマートフォン・タブレット端末での画面の視認性、画面構成、異常発生時の表示が分かりやすいか	50 点
	27	(5) 操作性(システムデモ)	システムの操作が簡易で扱いやすいものになっているか	50 点
見積書	28	第4 見積書		
	29	1 見積額		
	30	(1) 見積額	価格優位性 ※価格点は見積額に応じ算定	100 点
合 計				500 点